

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány



az (EU) 2016/426 Rendelet 14. cikke (2) bekezdése szerinti gáznemű tüzelőanyaggal
üzemelő berendezés - B modul - gyártási típus

Tanúsítvány szám: MB 69258148 0002

PIN: 1008 CS 3162

Jegyzőkönyv szám: 28242005 001

Tanúsítvány Tulajdonos: Pakole Trade Kft.
H - 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Gyártó: Pakole Trade Kft.
H - 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Termék: Termék csoport: Fűtő- és klímaberendezések (3300)
Szigetelt ernyős kerámia sugárzók (3302)

Termék azonosítás: Modell: GHI-7 ECO, GHI-11 ECO, GHI-18 ECO, GHI-23 ECO,
GHI-36 ECO

Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások: EN 419-1:2009

Célország: AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE,
SI, SK, TR, UA

Érvényesség dátuma: 2027.12.12.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a Rendelet I. számú mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek megfelel. A tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:

Budapest, 2018.05.03.



Tanúsító Szervezet

Spreitzer Zoltán

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

MB 69258148 0002 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 2/2

PIN: 1008 CS 3162

Célország	Készülék kategória	Névleges gáznyomás 2.; 3. gázcsalád
AT	II2H3P	20; 50
BA	I3P	50
BE	I3P	37/50
BG	II2H3P	20; 37
BY	II2H3P	20; 37/50
CH	II2H3P	20; 50
CZ	II2H3P	20; 37
DE	I2E; I3P	20; 50
DK	I2H; I3P	20; 30
EE	I2H	20
ES	II2H3P	20; 37/50
FI	I2H	20
GB	II2H3P	20; 37/50
GR	II2H3P	20; 37/50
HR	II2H3P	20; 37
HU	II2H3P	25; 50
IE	II2H3P	20; 37
IT	II2H3P	20; 37
LT	II2H3P	20; 37
LU	I2E	20
NL	I3P	20; 30/50
NO	I2H	20
PL	I2E; I3P	20; 37
PT	II2H3P	20; 37
RO	II2H3P	20; 30
RS	II2H3P	20; 37/50
RU	II2H3P	20; 37/50
SE	I2H	20
SI	II2H3P	20; 37
SK	II2H3P	20; 37/50
TR	I2H	20
UA	II2H3P	20; 37/50

Kiadás dátuma:

Budapest, 2018.05.03.

Tanúsító Szervezet



Spreitzer Zoltán

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu