

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány



az (EU) 2016/426 Rendelet 14. cikke (2) bekezdése szerinti gáznemű tüzelőanyaggal
üzemelő berendezés - B modul - gyártási típus

Tanúsítvány szám: MB 69259232 0002

PIN: 1008 CQ 2928

Jegyzőkönyv szám: 28244068 001

Tanúsítvány Tulajdonos: Pakole Trade Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Gyártó: Pakole Trade Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Termék: Termék csoport: Fűtő- és klímaberendezések (3300)
Gáztüzelésű kényszerkonvekciós légfűtő készülékek
(3321)

Termék azonosítás: Modellek:
GTV-20A,...C,...CL-3P; GTV-27A,...C,...CL-3P; GTV-33A,...C,...CL-
3P; GTV-40A,...C,...CL-3P; GTV-48A,...C,...CL-3P; GTV-58A,...C,
...CL-3P; GTV-68A-3P; GTV-78A-3P; GTV-87A-3P; GTV97A-3P;
GTV-107A-3P; GTV-116A-3P.
Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások: EN 1020:2009

Célország: DK, EE, FI, LT, LV, NO, SE, LU, DE, BE, FR, CY, NL, BA,
BG, MD, RO, RU, SK, UA, HR, CH, ES, GB, IE, PT, SI, CZ,
GR, IT, AT, TR, PL, HU

Érvényesség dátuma: 03.05.2028

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a Rendelet I. számú mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek megfelel. A tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:

Budapest, 2018.06.11.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

MB 69259232 0002 számú tanúsítvány melléklete

Page 1/1

PIN: 1008 CQ 2928

Modell	Készülék-kategória	Csatlakozási gáznyomás (mbar)	Célországok
GTV-20A, C, CL-3P ... GTV-58A, C, CL-3P GTV-68A-3P ... GTV-116A-3P	I _{2H}	20	DK, EE, FI, LT, LV, NO, SE
	I _{2E}	20	LU, DE
	I _{3P}	37	BE, FR
		50	CY, DE,
	II _{2H3P}	20, 28-30	BA, BG, MD, RO, RU, SK, UA, HR, RS
		20, 37	CH, ES, GB, IE, PT, SI
		20, 28-30, 37	CZ, GR, IT
		20, 50	AT, TR
	II _{2E3P}	20, 37	PL
	II _{2HS3P}	25, 28-30, 50	HU
GTV-20A, C, CL-3P ... GTV-58A, C, CL-3P			
GTV-68A-3P ... GTV-116A-3P	II _{2H3P}	25, 28-30, 50	HU
	I _{3P}	50	NL

Modell	Névleges hőterhelés max. (kW)	Névleges hőterhelés min. (kW)	Modell	Névleges hőterhelés max. (kW)	Névleges hőterhelés min. (kW)
GTV-20A, C, CL-3P	20	13,5	GTV-68A-3P	68	45,6
GTV-27A, C, CL-3P	27	18,1	GTV-78A-3P	78	53,1
GTV-33A, C, CL-3P	33	22,4	GTV-87A-3P	87	57,3
GTV-40A, C, CL-3P	40	27	GTV-97A-3P	97	66,3
GTV-48A, C, CL-3P	48	31,7	GTV-107A-3P	107	69,3
GTV-58A, C, CL-3P	58	39,4	GTV-116A-3P	116	79,6

Szabályozás: hárompont

Égéstermék elvezetés: B₂₂, C₁₂, C₃₂, C₅₂

Villamos csatlakozás: 230V, 50 Hz

A készülékek a gyártó által meghatározott égéstermék elvezető rendszerrel együtt kerültek bevizsgálásra.

A felhasznált égéstermék elvezető elemek:

LIM-MONT ECO DIM DW; LIM-MONT ECO DIM DE

Date of issue:

Budapest, 11.06.2018


TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu