

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány



az (EU) 2016/426 Rendelet 14. cikke (2) bekezdése szerinti gáznemű tüzelőanyaggal
üzemelő berendezés - B modul - gyártási típus

Tanúsítvány szám: MB 69262020 0001

PIN: 1008 CU 3305

Jegyzőkönyv szám: 28249549 001

Tanúsítvány Tulajdonos: Pakole Trade Kft.
H - 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Gyártó: Pakole Trade Kft.
H - 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8 - 10.

Termék: Termék csoport: Fűtő- és klímaberendezések (3300)

Gáztüzelésű kondenzációs kényszerkonvekciós légfűtő
készülékek (3321)

Termék azonosítás: Modellek:
GTV-CON 27/19A, C, CL; GTV-CON 40/28A, C, CL;
GTV-CON 58/40A, C, CL.

Részletek a Mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások: EN 1020:2009,
EN 1196:2011

Célország: AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU,
IE, IT, LT, LU, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI,
SK, TR, UA

Érvényesség dátuma: 11.06.2029

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a Rendelet I. számú mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek megfelel. A tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:

Budapest, 2019.06.11.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

MB 69262020 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/1

PIN: 1008 CU 3305

A vizsgált készülékek műszaki adatai

Modell	Névleges hőterhelés [kW]	Készülék kategória	Csatlakozási gáznyomás (mbar)	Célországok
GTV-CON 27/19A, C, CL	27	I _{2H}	20	AT, BA, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA
GTV-CON 40/28A, C, CL	40	I _{2E}	20	LU, DE, PL
GTV-CON 58/40A, C, CL	58	I _{2H}	25	HU

Szabályozás: hárompont és modulációs

 Égéstermék elvezetés: B₂₂, C₁₂, C₃₂, C₅₂

Villamos csatlakozás: 230V, 50 Hz

A készülékek a gyártó által meghatározott égéstermék elvezető rendszerrel együtt kerültek bevizsgálásra.

A felhasznált égéstermék elvezető elemek: LIM-MONT ECO DIM DW; LIM-MONT ECO DIM DE

Főbb beépített alkatrészek

Alkatrész neve	Gyártó	Modell	Megfelelőségi dokumentum
Kombinált szelep	SIT S.p.A.	Sigma 845S 0840064	PIN: 0063AS4831
Égővezérlő	SIT S.p.A.	DBC 579 0579405	PIN: CE-0085BS0088
Összetett termosztát	Honeywell	L 4064 B2210B	
Biztonsági hőmérsékletkorlátozó	IMIT	LS MAN. 100C IM	
Égéstermék differenciál nyomáskapcsoló	Honeywell (YAMATAKE)	C6065F1183:2 (03287F, vízszintes membrán)	
	Unicontrol Inc	NS2-1322-00 / RED 20-27 kW	
	Unicontrol Inc	NS2-1322-00 / GREEN 33-40kW	
	Unicontrol Inc	NS2-1322-00 / BLUE 33-40kW	
Égéstermék ventilátor (27/19, 40/28)	OSX1338.2L250 (V12-C009)	Ma-Vib	
Égéstermék ventilátor (58/40)	VA3	AACO	
Égő	11010X	Becket Gas	

Kiadás dátuma:

Budapest, 2019.06.11.

Tanúsító Szervezet


 Spreitzer Zoltán
 1.

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu